

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в результате проведения профилактического визита в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	- не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, а именно: расстояние от уровня земли до нижней ступени лестницы более 1,5 метра	ст. 4, ч.ч. 1,3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 17 п.п. «А» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ГОСТ Р 53254-2009 прил. Б, табл. Б.1	01.11.2023	
2	- не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц, в том числе, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре	п. 17 п.п. «Б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2023	
3	- не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, а именно: во всех групповых ячейках отсутствуют звуковые оповещатели	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2023	
4	- на путях эвакуации в коридорах и на лестничной клетке не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение .	ч. 4 ст.4, ч.ч. 1,3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	01.11.2023	