

Отметка о размещении сведений в едином  
реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код \*  
ПМ 55230061000205555708 от 29.03.2023



Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, [info@55.mchs.gov.ru](mailto:info@55.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ленинскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644121, г. Омск, ул. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90, [tond\\_lao@55.mchs.gov.ru](mailto:tond_lao@55.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 51**

(номер решения о проведении профилактического визита)

вручается Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города

Омска «Центр развития ребенка-Детский сад № 197»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора  
Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору Захарова  
Николая Владимировича от 29.03.2023 № 51

в период с «11» апреля 2023 г. по «11» апреля 2023 г.

Панасюк Евгенией Олеговной государственным инспектором Ленинского  
административного округа г. Омска по пожарному надзору капитаном  
внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа  
государственного пожарного надзора)

Проведен профилактический визит по адресу: 644121, Омская область, город  
Омск, улица Сулеймана Стальского, 3 А

(профилактическое мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
заведующий Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города  
Омска «Центр развития ребенка-Детский сад № 197» Воронько Ирина  
Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в результате проведения профилактического визита в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	- не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, а именно: расстояние от уровня земли до нижней ступени лестницы более 1,5 метра	ст. 4, ч.ч. 1,3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 17 п.п. «А» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ГОСТ Р 53254-2009 прил. Б, табл. Б.1	01.11.2023	
2	- не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц, в том числе, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре	п. 17 п.п. «Б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2023	
3	- не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, а именно: во всех групповых ячейках отсутствуют звуковые оповещатели	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2023	
4	- на путях эвакуации в коридорах и на лестничной клетке не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение .	ч. 4 ст.4, ч.ч. 1,3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	01.11.2023	


		Эвакуационные пути и выходы»; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)		
4	- лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (ответственный за пожарную безопасность)	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 9 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	01.11.2023	
5	- система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. (Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки технических средств (ворот) на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки).	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


В соответствии с абз. 5 п. 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности будет направлено в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Заведующий Ч.Ф. Дроздова 18.04.23.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица представителя)

  
(подпись)

Государственный инспектор  
Ленинского административного округа  
г. Омска по пожарному надзору  
капитан внутренней службы  
Панасюк Е.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)