

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 296/ПВ

«05» апреля 2023 г.

Управление Роспотребнадзора по Омской области, 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной,

Мною, главным специалистом – экспертом отдела надзора на транспорте Петровской Ольгой Васильевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 197», 644121, г. Омск, ул. Сулеймана Стальского, 3 а

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 28.
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28: п.п. 3.1.3, 3.1.5, 2.7.4, 3.1.2, 2.11.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7, 2.4.6.2, 2.8.6
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4): п.818 гл.8.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить контроль за проведением 2 раза в год пробы Манту детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, начиная с 6-месячного возраста и до получения ребенком прививки против туберкулеза. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п.818 гл.8.	01.04.2024г.

2	На групповой площадке группы №4 выполнить ремонт теневого навеса - п.3.1.2 СП 2.4.3648-20	01.04.2024г.
3	Устранить на наружной стороне здания у группы №8 на 2 этаже под оконными перемышками разрушения кирпичной кладки и выпадение кирпичей (после ревизии мягкой кровли) - п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, ФЗ №52-«О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28	01.09.2023г.
4	Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20	01.04.2024г.
5	Установить достаточное количество индивидуальных шкафов для одежды и обуви в приемных групп №№7,8,9 по списочному числу детей) - п.3.1.3 СП 2.4.3648-20	01.04.2024г.
6	Заменить оконные рамы с трещинами, обеспечить их открывание для проведения качественного их мытья с моющими и дезинфицирующими средствами и проветривания помещений согласно п.п.2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20: - в переходе у групп №№ 7,8,6 второго этажа и на первом этаже- по 3 окна; - в постирочной- в стиральном и гладильном помещении, - в группе №9- в приемной, - в группе № 8 (4 окна в спальне)	01.04.2024г. <i>14шт</i>
7	Выполнить отделку стен, потолка, пола в помещениях, позволяющую проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию согласно требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: - на лестничных маршах - напольной плитки; - на пищеблоке- в производственных цехах - плитки на полу и на стенах, в коридоре у складских помещений пищеблока и в 2-х складских помещениях пищеблока - напольной плитки; - в гладильном помещении постирочной - напольной плитки, в стиральной- плитки на полу и стенах, - в группе №3 (в групповой заменить линолеум с дефектами настила; в туалетной- стен), - в группе №9 (в приемной- потолка), - в группе №7 (в буфетной- заменить линолеум с дефектами настила), - группа №8 (в приемной- потолка (после ревизии кровли), в туалетной- в зоне умывальной напольной и настенной плитки), - группа № 10 (в приемной –потолка- после ревизии кровли; в групповой- заменить линолеум с дефектами настила; в туалетной- потолка), - в музыкальном зале -выполнить ремонт цементной стяжки и заменить линолеум	01.04.2024г.
8	Люминесцентные светильники в гладильном помещении постирочной укомплектовать пылевлагодонепроницаемой арматурой - п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20	01.04.2024г.
9	Восстановить работу или выполнить демонтаж не исправного оборудования в постирочной: центрифуга, отжим, электродвигатель, для своевременной смены постельного белья с кратностью 1 раз в 7 дней- п.2.11.5 СП 2.4.3648-20	01.04.2024г.
10	Установить детские столы в групповых старших групп: №№8,10 на списочное число детей - п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20	01.09.2023г.
11	На пищеблоке: установить цельнометаллические столы (в горячем цехе- 1 для готовой продукции, в зоне обработки сырой продукции- 1 стол КС), в зоне обработки сырой продукции - установить моечную ванну для обработки птицы сырой, обеспечить наличие посуды для приготовления	01.04.2024г.

блюд (4 шт.) из нержавеющей стали - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 197»

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменной форме в течение 3-х дней с даты истечения срока исполнения предписания в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

О.А. Плешкунова
(инициалы и фамилия)


Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

О.В. Петровская
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «05» апреля 2023 г.



(подпись)

И.Н. Воронько
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «05» апреля 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).